

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
« УВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 12»
ИНН 1821005459/ КПП 182101001
427263, Удмуртская Республика,
Увинский район, п.Ува,
ул. 40 лет Победы, 44,
E-mail:uva_ds_12@mail.ru
тел: 8(34130)5-10-46
«15» октября 2021г. № 45

Главному государственному инспектору
Увинского, Вавожского, Селтинского и
Сюмсинского районов по пожарному
надзору подпалковнику внутренней
службы
Могилеву Павлу Ивановичу

Ответ
о выполнении предписания № 40/18/1//1-2 от 13.04.2021г.

На основании предписания от 13.04.2021г. № 40/18/1//1-2 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении общеразвивающего вида «Увинский детский №12» был выявлен ряд нарушений.

Предоставляем план устранения нарушений:

План устранения нарушений

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Мероприятия	Сроки	Ответственный
40/18/1/1-1	Не организовано не реже одного раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц	Финансовых средств не имеем. Подана заявка на выделение денежных средств для проведения испытания. (Ответ на заявку прилагается)	20.03.2021г. (повторно 15.10.2021)	Заведующий Бушмелева Наталья Васильевна
40/18/1/1-2	Не обеспечивается средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека не менее 1 средства на каждого дежурного.	Нарушение устранено: -приобретен универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс» -Е	30.08.2021г.	Заведующий Бушмелева Наталья Васильевна

Заведующий МДОУ

«Увинский детский сад № 12»

Н.В. Бушмелев



Вх. № 7 от 13.10.2021г. *С. С. Бузов*